

Electrical Warnings / Advertencias eléctricas / Avertissements électriques

Failure to follow these precautions could result in serious injury or death. Replace the float switch immediately if cable becomes damaged or severed. Keep these instructions with warranty after installation. This product must be installed in accordance with National Electric Code, ANSI/NFPA 70 so as to prevent moisture from entering or accumulating within boxes, conduit bodies, fittings, float housing, or cable.

⚠ WARNING	ELECTRICAL SHOCK HAZARD Disconnect power before installing or servicing this product. A qualified service person must install and service this product according to applicable electrical and plumbing codes.	⚠ WARNING	EXPLOSION OR FIRE HAZARD Do not use this product with flammable liquids. Do not install in hazardous locations as defined by National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.
------------------	---	------------------	--

No obedecer estas precauciones podría resultar en lesiones serias o mortales. Reemplace el interruptor de flotador de inmediato si el cable se daña o se cortó. Después de la instalación, guardar estas instrucciones junto con la garantía. Este producto debe ser instalado siguiendo el Código Eléctrico Nacional de EE.UU., ANSI/NFPA 70, para evitar la entrada o acumulación de humedad en cajas de conexión, conductos, acoples, la caja del indicador de nivel (flotador) o el cable.

⚠ PRECAUCIÓN	RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO Desconecte el cable de alimentación antes de instalar este producto o de hacerle mantenimiento. La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser efectuados por personal idóneo siguiendo las normas aplicables en cuanto a instalaciones eléctricas y plomería.	⚠ PRECAUCIÓN	RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN No utilice este producto con líquidos inflamables. No lo instale en lugares peligrosos definidos como tales en el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, ANSI/NFPA 70.
---------------------	---	---------------------	---

Ignorer ces précautions, et ne pas les suivre attentivement pourrai résulter en blessures graves, voire mortelles. Remplacer immédiatement le flotteur si le câble est endommagé ou coupé. Une fois le produit installé, conserver ces instructions avec la garantie. Ce produit doit être installé conformément aux codes électriques des États-Unis (NEC), ANSI NFPA 70 de sorte à empêcher l'humidité de s'infiltrer ou de s'accumuler dans les boîtiers, conduits électriques, raccords, à l'intérieur du flotteur, ou du câble.

⚠ AVERTISSEMENT	RIESQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE Débrancher l'alimentation avant d'installer ou d'entretenir ce produit. Seule une personne qualifiée est habilitée à installer et entretenir ce produit selon les codes électriques et de plomberie en vigueur.	⚠ AVERTISSEMENT	RIESQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION Ne pas utiliser ce produit avec des liquides inflammables. Ne pas installer ce produit dans des sites dangereux tels que définis par le code électrique des États-Unis (NEC), ANSI NFPA 70.
------------------------	--	------------------------	---

Items Needed / Elementos necesarios / Éléments nécessaires

Included with Alarm
Incluido con la alarma / Inclus avec l'alarme

A



B



C



Not Included
No incluido / Pas inclus

G



H



I



Included with Optional Float Switch
Incluido con el interruptor de flotador opcional
Inclus avec l'interrupteur à flotteur en option

D



E



F



Specifications
Especificaciones / Spécifications

Primary Power:	Circuit not supervised 120 VAC, 50/60 Hz, 5 watts max
Alimentación primaria:	Circuito no supervisado 120 VAC, 50/60 Hz, máximo 5 watts
Alimentation primaire :	Le circuit n'est pas supervisé 120 VAC, 50/60 Hz, 5 Watts max
Float Switch Supply Voltage:	5VDC, Max line impedance for initiating device: 5 ohms
Voltaje de alimentación del interruptor de flotador:	5VDC, máxima impedancia del dispositivo de iniciación: 5 ohms
Tension d'alimentation au régulateur de niveau (flotteur) :	5 VDC, l'impédance maximale de l'interrupteur : 5 ohms
Battery (not included):	AA, Alkaline (3)
Batería (no incluida):	Pilas AA, alcalinas (3)
Batterie (pas inclus) :	Piles AA, alcalines (3)
Enclosure: Gabinete: Boîtier :	Type 1 indoor Tipo 1, cubierta Type 1, intérieur

Use with any UL/CSA certified switching mechanism rated to include 2 milliamps 5VDC load.

Utilizar con cualquier interruptor certificado UL con capacidad de carga de 2 mA en 5 VDC.

Peut être utilisé avec tout interrupteurs certifiés par UL de capacité de 2 mA à 5 VDC.

SJE RHOMBUS® FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY

Five-Year Limited Warranty.
For complete terms and conditions, please visit www.sjrhombus.com.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS DE SJE RHOMBUS®

Cinco años de garantía limitada.
Para consultar los términos y condiciones, visite el portal www.sjrhombus.com.

GARANTIE LIMITÉE SJE RHOMBUS® DE CINQ ANS

Garantie limitée de 5 ans.
Pour en savoir plus au sujet des termes et conditions, visitez www.sjrhombus.com.

Operation / Features
Operación / Características
Fonctionnement / Caractéristiques

Green: Primary Power
Amber: Battery power
Red: Low Battery

Verde: alimentación primaria
Ámbar: alimentación de la batería
Rojo: batería baja

Vert : alimentation primaire
Ambrée : alimentation par batterie
Rouge : batterie faible

Green: Temperature Monitored
Red: Low Temperature
< 40°F (4°C)
Disable Low Temp Monitor

- On Primary Power Only
- Press/release  4-times, then press/hold:
- Ring LED's flash:
Red: Disabled
Green: Enabled

Verde: Monitoreo de temperatura
Rojo: baja temperatura, < 4°C (40°F)
Deshabilitar monitor de baja temperatura

- Presione  suelte 4- veces, luego presione/sostenga:
- LED de anillo parpadean:
Rojo: deshabilitado
Verde: habilitado

Vert : Surveillance de la température
Rouge : Basse température, < 4°C (40°F)
Désactivé (Alimentation primaire uniquement)

- Appuyez  4 fois, puis relâchez
- Clignotement DEL en forme d'anneau :
Rouge : désactivé
Vert : activé

Red: ALM1
Amber: ALM2
Red/Amber: ALM1/ALM2

Rojo: ALM1, Ámbar: ALM2
Rojo/Ámbar: ALM1/ALM2

Rouge : ALM1, Ambrée : ALM2
Rouge / Ambrée : ALM1/ALM2

Note: Horn chirp = replace battery

Nota: chirrido (tono corto y agudo) de la bocina = replace las pilas

Remarque : Pépiement de l'avertisseur sonore = remplacer les piles


 SJE RHOMBUS®

+1-800-746-6287
techsupport@sjeinc.com
www.sjrhombus.com

Technical Support Hours: Monday - Friday, 7 A.M. to 6 P.M. Central Time
Soporte técnico, Horario: lunes a viernes, 7 A.M. a 6 P.M. hora del Centro
Support technique, Horaires : du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h Heure du Centre

XPERT ALERT® Alarm/Alarma/Alarme

Installation Instructions / Instrucciones de instalación / Instructions d'installation



English

The Xpert Alert® alarm system monitors 2 separate alarm conditions for sump pump basins, lift pump chambers, holding tanks, sewage, agricultural and other water applications.
When the level in the tank rises, the high water float switch activates the alarm (audible and visual) to alert of potentially threatening liquid level conditions. The sleek design of the Xpert Alert alarm incorporates a unique, easy-to-see LED alarm light ring that illuminates red for alarm 1 and amber for alarm 2. The alarm horn can be silenced by pressing the large button, but the LED remains on as long as the alarm condition exists. Once the condition is cleared, the alarm will automatically reset. Low battery chirp feature provides notification when backup battery should be replaced (3AA batteries not included).

Español

El sistema de alarma Xpert Alert® monitorea 2 condiciones de alarma diferentes en tanques de agua con bombas de sumidero, cámaras con bombas aspirantes, tanques de retención, aplicaciones agrícolas y otras aplicaciones en aguas.
Al aumentar el nivel del líquido en el tanque, el interruptor de flotador de nivel alto de agua activa la alarma (audible y visual) para advertir sobre niveles potencialmente peligrosos del líquido. El diseño innovador de la alarma Xpert Alert incorpora un anillo de luces LED de alarma exclusivo y fácil de visualizar que se torna rojo para la alarma 1 y ámbar para la alarma 2. Es posible silenciar la bocina de la alarma pulsando el botón grande, pero la luz LED permanece encendida mientras persista la condición de alarma. La alarma retorna automáticamente a su condición inicial una vez se resuelva la condición que la activó. El sonido (chirrido de tono corto y agudo) indica que hay batería baja y que hay que reemplazar las pilas (no vienen incluidas las 3 pilas AA).

Français

Le système d'alarme Xpert Alert® permet de surveiller séparément 2 conditions d'alarme dans les bassins de pompe de puisard, les chambres de pompe de relevage, les réservoirs de rétention, les égouts les applications d'eau pour l'agriculture et autre.
Lorsque le niveau du liquide augmente, le commutateur à flotteur d'alarme de haut niveau d'eau enclenchera l'alarme (alarme sonore et visuelle) afin d'avertir d'un niveau de liquide potentiellement dangereux. La conception élégante de l'alarme XPert Alert inclut un voyant DEL d'alarme unique et facile d'utilisation qui s'allume en rouge pour l'alarme 1 et en couleur ambre pour l'alarme 2. La sirène d'alarme peut rester silencieuse en appuyant sur le gros bouton mais le voyant d'alarme reste allumé tant que le problème lié à l'activation de l'alarme n'est pas résolu. Une fois le problème résolu, l'alarme est réarmée automatiquement. Une fonction pépiement indique que les piles sont faibles et devraient être remplacées (3 piles de type AA, non incluses).


 SJE RHOMBUS®

+1-800-746-6287
techsupport@sjeinc.com
www.sjrhombus.com


Technical Support Hours: Monday - Friday, 7 A.M. to 6 P.M. Central Time

PN 1056755C 02/20 ©2020 SJE, Inc. All Rights Reserved. SJE RHOMBUS is a trademark of SJE, Inc.


1 Remove cover and mount using the keyhole on the back of the unit.
Retirar la tapa y montar la unidad utilizando el destornillador en la parte posterior.
Retirez le couvercle et montez en utilisant les trous existant à l'arrière de l'unité.



2 Install float at desired activation level.
Instalar el interruptor de flotador al nivel de activación deseado.
Installez les interrupteurs à flotteur au niveau d'activation souhaitée.




3 Install batteries, wire float switch(es) to ALM1 and/or ALM2 input terminals, connect USB power cable, and replace cover.
Instale las baterías, conecte los cables del interruptor (es) de flotador en los terminales de entrada ALM1 y/o ALM2, conecte el cable USB de alimentación y vuelva a colocar la cubierta.
Installez les piles, le(s) commutateur(s) de flotteur à l'entrée ALM1 et/ou ALM2 terminals, installez le câble d'alimentation, et remplacez le couvercle.



4 Check alarm operation on batteries prior to connecting to power (high level application shown), then connect to power.
Verifique la operación de la alarma con las baterías antes de conectarla a la corriente (se muestra la aplicación de alto nivel), luego conecte la alarma a la corriente.
Vérifiez le fonctionnement de l'alarme sur les piles avant de vous connecter à l'alimentation (application de niveau élevé sur l'illustration), puis restaurez l'alimentation.

5 Replace battery every 12 months and after each alarm condition.
Remplazar las pilas cada 12 meses y después de cada condición de alarma.
Remplacer les piles tous les 12 mois et après chaque condition d'alarme.

6 Test alarm weekly to insure proper operation.
Probar la alarma semanalmente para asegurar un funcionamiento adecuado.
Tester l'alarme toutes les semaines pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.



Note: Quantity 3 - AA Alkaline batteries (not included)
Nota: Cantidad, 3 pilas alcalinas AA (no incluida)
Remarque : Quantité, 3 piles alcalines AA (pas inclus)

